

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03491
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668903
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АККОРД-2001». Адрес: 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.39, стр.1, тел./факс::730-52-54. www.accordtec.ru.
(наименование и местонахождение заявителя)
ОГРН: 1037739060370, ИНН: 7719106190.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АККОРД-2001». Адрес: 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.39, стр.1, тел./факс::730-52-54. www.accordtec.ru, на производстве: г. Москва, ул. Космонавтов, д. 14, корп. 2. ОГРН: 1037739060370.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Источник электроснабжения средств противопожарной защиты, средств пожарной автоматики (блок бесперебойного питания), на напряжение переменного тока 220 В, предназначенный для электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением постоянного тока 12 В, типов из ряда: (ББП-30 ТР БК, ББП-30 ТР (исп. 1), ББП-30 ТР (исп. 2), ББП-50 ТР БК, ББП-50 ТР (исп. 1), ББП-50 ТР (исп. 2), ББП-80 ТР БК, ББП-80 ТР (исп. 1), ББП-80 ТР (исп. 2)), изготовленный по ТУ 4371-001-40267658-06. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
43 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики ГОСТ Р 53325-2009 раздел 5 (пп.: 5.2.1.3-5.2.1.6; 5.2.1.9; 5.2.1.7; 5.2.1.8; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.3; 5.2.2.4; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.9.2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8504 40

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №С061-ТР от 25.04.2013, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 а. Протокол испытаний №37/1/2013 от 27.06.2013, ФКУ "ЦСА ОПС" МВД России. р/и ТРПБ.RU.ИН82 от 05.08.2011. 111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д.2, стр. 8, тел./факс:(495) 67390-97.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт №4497 о результатах анализа состояния производства от 13.02.2013 г., проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.07.2013 по 15.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Трошин